

Warszawa, dnia 16 marca 2010 r.

KOMUNIKAT
w sprawie Opinii Technicznej dotyczącej oceny możliwości
wykonania remontu bądź wymiany istniejącej instalacji gazowej
w budynkach
przy ul. 29 Listopada 10A, 12, 14

W związku otrzymaną w dniu dzisiejszym przez ZGN w Dzielnicy Śródmieście Opinią Techniczną Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Warszawski wyjaśniam, że według rzeczoznawców - w świetle obowiązujących przepisów, nie jest możliwe użytkowanie w budynkach przy ul. 29 Listopada 10A, 12 i 14 w Warszawie urządzeń gazowych takich jak: kuchenki gazowe, kuchnie gazowe z piekarnikiem i termy gazowe.

Wykonana ekspertyza stwierdza, że decyzja PINB nakazująca odłączenie gazu była prawidłowa i jedyna, jaką ten urząd mógł podjąć.

Ze względu na niespełnienie obciążeń cieplnych i wymogi wentylacji pomieszczeń nie istnieje możliwość użytkowania butli gazowych w tych budynkach.

Z uwagi na fakt licznych informacji o wybuchach gazu i zatruciach tlenkiem węgla wynikających z niezachowania warunków technicznych, czy też nieprawidłowej wentylacji - to kwestia bezpieczeństwa jest tutaj szczególnie istotna.

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Mazur